

2026)건축물에너지평가사 실기시리즈 상권 3차 정오표 [2026.10.07]

[제2편 건축기계설비시스템]

해당 페이지	해당 위치	오	정
1-73	예제 05 조건	도면(A-001) 상의 '제2사무실'에 대해 다음 조건을 참고하여 난방 부하(W)를 계산하시오. [조건] 1) 외벽면적, 창호면적, 재료물성치 : 도면번호 A-001, A-002 참조 (단, 제2사무실의 남측외벽 및 창호를 제외한 나머지 부위의 전열은 없다고 가정한다.) 2) 실내외 온도차 : 30K 3) 방위계수 : 1.0 4) 침입외기량 : 24m³/h 5) 공기의 정압비열 : 1.005kJ/kg·K 6) 공기밀도 : 1.2kg/m³ 7) 열관류율 ① 외벽 : 0.253 W/m²k ② 유리창 : 0.181 W/m²k	[14년 2급]

2026)건축물에너지평가사 실기시리즈 상권 2차 정오표 [2025.9.10]

[제1편 건축환경계획]

해당 페이지	해당 위치	오	정
1-77	예제 03 조건	· 벽체 부위의 TDR : <u>0.02</u>	· 벽체 부위의 TDR : <u>0.05</u>
1-155	02 해설	$Q = 2.303 \times \frac{900}{0.5} \times \log \frac{0.64 - 0.04}{0.24 - 0.04}$ $= 2.308 \times 1,800 \times \log_{10} 3$ $= 1,978 \text{ m}^3/\text{h}$	$Q = 2.303 \times \frac{900}{0.5} \times \log_{10} \frac{0.64 - 0.04}{0.24 - 0.04}$ $= 2.303 \times 1,800 \times \log_{10} 3$ $= 1,978 \text{ m}^3/\text{h}$
1-162	06 해설	$Q = 2.303 \times \frac{900}{0.5} \times \log \frac{0.64 - 0.04}{0.24 - 0.04}$ $= 2.308 \times 1,800 \times \log_{10} 3$ $= 1,978 \text{ m}^3/\text{h}$	$Q = 2.303 \times \frac{900}{0.5} \times \log_{10} \frac{0.64 - 0.04}{0.24 - 0.04}$ $= 2.303 \times 1,800 \times \log_{10} 3$ $= 1,978 \text{ m}^3/\text{h}$

2026)건축물에너지평가사 실기시리즈 상권 1차 정오표 [2025.7.29]

[제2편 건축기계설비시스템]

해당 페이지	해당 위치	오	정
2-49	예제문제 10번 정답해설	2. 1) 급기량을 1로 보고 외기량을 x라 하면 $16 = x \times 13 + (1 - x)26$ $\therefore x = \frac{10}{13}$ $\therefore \text{외기량} = 10,447.76 \times \frac{10}{13} = 8,036.74 \text{m}^3/\text{h}$ 2) 외기냉방시 제거 냉방 부하량 $\text{kW} = \frac{8036.74 \times 1.2(54 - 28)}{3600} = 69.65 \text{kW}$ 3) 동력절감량 = $\frac{69.65 \text{kW}}{3.5} \times 720 = 14,328 \text{kWh}$	